

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : S0876/2024

AB 1047

Zleceniodawca : Pałac Komierowo KOMFIT Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Europejska 4 05-532 Tomice			
Podstawa realizacji : Zlecenie nr: 0297/2024		Rodzaj próbki/Miejsce pobierania	
Próbkobiorca: Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. Nr karty pobierania KW409/2024		woda na pływalni  Pałac Komierowo, Komierowo 1, woda podpowierzchniowa w jakuzzi - WODA W JAKUZZI	
Pobieranie próbek zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007 z wył.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 (A)		Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastřeżeń.  Temperatura próbki przy pobieraniu 36.9°C	
Data/godz. pobierania próbki:		09.04.2024 10:20	
Data/godz. przyjęcia próbki:		09.04.2024 11:00	
Data zakończenia badań:		11.04.2024	
Data sporządzenia sprawozdania:		12.04.2024	
Numer laboratoryjny próbki		1008/W/2024	
Rodzaj badania	Identyfikacja metody	Jednostka	Wyniki analiz
Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	A PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0
			Wymaganie (*)
			0

A - badanie akredytowane AB 1047.

Uwagi:

(\*) Wymaganie określone na podstawie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.



Autoryzuje: mgr M. Figel-Zaloga (Specjalista Analityk)



Zatwierdził/a: mgr inż. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru to stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje postępowanie z próbką od momentu pobierania aż do uzyskania wyniku badania, wówczas gdy próbka była pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postępowanie z próbką w Laboratorium gdy była ona dostarczona przez Zleceniodawcę. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Złożoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odzwierciedlenia wewnętrznej. Informacje niezbędne do interpretacji wyników analiz, a nie umieszczone w „Sprawozdaniu z badań” są łatwo dostępne w Laboratorium. „Sprawozdanie z badań” stanowi integralną całość i może być wykorzystywane i kopiowane jedynie w całości. Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania „Sprawozdania z badań” Klient ma 14 dni na złożenie skargi. Data przyjęcia próbki jest jednoznaczna z datą rozpoczęcia badań.

**KONIEC**